

---

**Van:** Lara Savelkoul [<mailto:L.Savelkoul@waterschaplimburg.nl>]

**Verzonden:** donderdag 23 februari 2017 16:39

**Aan:** Beeren, Marjo (MJHH) <[M.Beerens@weert.nl](mailto:M.Beerens@weert.nl)>

**Onderwerp:** RE: advies Waterschap

Hoi Marjo,

Wat ons betreft is het zo akkoord!

Met vriendelijke groet,

Lara Savelkoul  
adviseur vergunningen



+31 619000280

waterschaplimburg.nl

**met de omgeving, voor de omgeving**

---

**Van:** Beeren, Marjo (MJHH) [<mailto:M.Beerens@weert.nl>]

**Verzonden:** vrijdag 17 februari 2017 10:39

**Aan:** Lara Savelkoul

**Onderwerp:** RE: advies Waterschap

Hallo Lara,

T.a.v. onderstaande opmerkingen heeft initiatiefnemer het landschapsplan en de ruimtelijke onderbouwing aangepast. Kun je hiermee akkoord gaan? Graag je reactie.

Met vriendelijke groet,

Marjo Beeren

Afdeling Ruimtelijk Beleid gemeente Weert

Tel. (0495) 575 232

---

**Van:** Lara Savelkoul [<mailto:L.Savelkoul@waterschaplimburg.nl>]

**Verzonden:** woensdag 25 januari 2017 14:56

**Aan:** Beeren, Marjo (MJHH) <[M.Beeren@weert.nl](mailto:M.Beeren@weert.nl)>

**Onderwerp:** RE: advies Waterschap

Goedemiddag Marjo,

Ik heb de volgende opmerkingen over de toelichting:

- Er wordt nog gesproken over het Waterschap Peel en Maasvallei, dit moet het Waterschap Limburg zijn.
- Ik mis de verwijzing naar het waterbeheersplan van het waterschap
- Er is geen samenhang tussen het landschappelijke inpassingsplan en de waterparagraaf. Graag de infiltratiegreppel die in de waterparagraaf staat, opnemen in het inpassingsplan. Op deze manier is deze greppel ook privaatrechtelijk geborgen.
- In de waterparagraaf staat opgenomen dat de greppel aan de noord zijde gaat dienen voor het opvangen van overtollig regenwater. Hoe komt het water bij deze greppel? Het is namelijk een behoorlijke afstand tot aan de greppel en dan spoelt het water uit over het perceel.

Ik hoop dat jullie hiermee uit de voldoende vooruit kunnen.

Met vriendelijke groet,

Lara Savelkoul  
adviseur vergunningen



+31 6 19000280  
[waterschaplimburg.nl](http://waterschaplimburg.nl)

**met de omgeving, voor de omgeving**

---

**Van:** Beeren, Marjo (MJHH) [<mailto:M.Beeren@weert.nl>]

**Verzonden:** woensdag 25 januari 2017 12:49

**Aan:** Lara Savelkoul

**Onderwerp:** advies Waterschap

Hallo Lara,

Ten behoeve van een bouwplan aan de Pelmersheideweg 18 (bouwen van een nieuwe mestloods en pluimveestall) zal een ruimtelijke procedure (omgevingsvergunning uitgebreid en wijziging bestemmingsplan) worden gevoerd. In de ruimtelijke onderbouwing is een waterparagraaf opgenomen. Zou je willen aangeven of je hiermee akkoord gaat? Alvast bedankt. De ruimtelijke onderbouwing incl. inpassingsplan is bijgevoegd.

Met vriendelijke groet,

Marjo Beeren  
beleidsmedewerkster afdeling Ruimtelijk beleid

Gemeente Weert  
Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert  
Bezoekadres: Wilhelminasingel 101 Weert  
Telefoon: (0495) 57 52 32  
E-mail: [m.beeren@weert.nl](mailto:m.beeren@weert.nl)  
Website: [www.weert.nl](http://www.weert.nl)  
Twitter: [www.twitter.com/gemeenteweert](https://www.twitter.com/gemeenteweert)  
Werkdagen: maandag tot en met donderdag