



College van B&W gemeente Weert
t.a.v. De heer J. van der Burg
Wilhelminasingel 101
6001 GS Weert

datum	30 juni 2020	behandeld door	Hein Gommans
uw kenmerk		telefoonnummer	0031881190630
ons kenmerk	2020-000814	bijlage(n)	0
onderwerp	BP Monseigneur Nolensstraat 5-5a te Stramproy		

Geachte heer van der Burg,

Op 9 juni 2020 heeft u de Veiligheidsregio Limburg-Noord om advies gevraagd over de realisatie van tien huurappartementen gelegen aan de Monseigneur Nolensstraat 5-5a te Stramproy.

De locatie ligt op een afstand van circa 70 meter van de Julianastraat N292, waarover incidenteel transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Dit advies wordt gegeven in het kader van artikel 7 uit het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).

het groepsrisico dat geldt ter hoogte van het plangebied bedraagt minder dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Ons advies richt zich op de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied

Bestrijdbaarheid

Het plangebied is goed bereikbaar en er zijn voldoende bluswatervoorzieningen om een incident binnen het plangebied te bestrijden.

Zelfredzaamheid

Om de zelfredzaamheid van de aanwezige personen te vergroten worden de volgende maatregelen geadviseerd:

- Communiceer actief over de risico's van het transport van gevaarlijke stoffen over de N292 met de bewoners van het plangebied. Daarbij geldt als handelingsperspectief: schuil in de woning of vlucht indien de overheid dit aangeeft (o.a. via NL-alert of WAS procedure) van het risico

vandaan en hou rekening met de wind. Dit bevordert de zelfredzaamheid van personen in de nabijheid van risicobronnen;

- Aangezien een toxisch scenario (maatgevend scenario) zich kan ontwikkelen vanuit de N292 dient de mechanische ventilatie binnen de woning centraal afsluitbaar uitgevoerd te worden door middel van een gemakkelijk te bereiken noodschakelaar (bij voorkeur in de meterkast) zodat de bewoners deze in geval van een calamiteit kunnen bedienen. Deze afschakelbare ventilatie kan uiteraard ook van toegevoegde waarde zijn bij een brandscenario, waarbij de woningen in de rook komen te liggen.

Met vriendelijke groet,



H. Baarends
Afdelingshoofd